

宁强县疾病预防控制中心

市政供水水质监测检验结果报告单

采样地点	检验编号	水样类型	供水单位	检测结果							
				项目	菌落总数	总大肠菌群	浑浊度	高锰酸盐指数	游离余氯	二氧化氯	亚硝酸盐
				单位	CFU/mL	MPN/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
宁强县南街小学	5	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	2	未检出	0.98	1.10	0.30	—	—
宁强县特教学校	6	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	8	未检出	0.75	1.04	0.25	—	—
宁强县天津中学	7	管网末梢水	宁强县二道河水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	8	未检出	<0.5	1.12	0.20	—	—
高寨子卫生院	8	管网末梢水	宁强县四水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	<0.5	1.01	0.30	—	—

采样人： 朱明

检验人： 高岚 顾萌

采样日期： 2026 年 2 月 3 日

检验日期： 2026 年 2 月 3 日

检验单位（盖章）：宁强县疾病预防控制中心

