

宁强县疾病预防控制中心

市政供水水质监测检验结果报告单

采样地点	检验编号	水样类型	供水单位	检测结果							
				项目	菌落总数	总大肠菌群	浑浊度	高锰酸盐指数	游离余氯	二氧化氯	亚氯酸盐
				单位	CFU/mL	MPN/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
宁强县南街小学	76	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	21	未检出	<0.50	1.40	0.30	——	——
宁强县特教学校	77	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	<0.50	1.44	0.20	——	——
宁强县天津中学	78	管网末梢水	宁强县二道河水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	28	未检出	<0.50	1.31	0.20	——	——
高寨子卫生院	79	管网末梢水	宁强县四水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	40	未检出	0.51	1.49	0.25	——	——

采样人：陈迪

检验人：陈迪、高岚

采样日期：2026 年 7 月 21 日

检验日期：2026 年 7 月 21 日

检验单位（盖章）：宁强县疾病预防控制中心

