

宁强县疾病预防控制中心
市政供水水质监测检验结果报告单

采样地点	检验编号	水样类型	供水单位	检测结果							
				项目	菌落总数	总大肠菌群	浑浊度	高锰酸盐指数	游离余氯	二氧化氯	亚氯酸盐
				单位	CFU/mL	MPN/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
宁强县南街小学	80	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	0.94	0.97	0.20	——	——
宁强县特教学校	81	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	0.60	1.35	0.05	——	——
宁强县天津中学	82	管网末梢水	宁强县二道河水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	<0.5	0.79	0.20	——	——
高寨子卫生院	83	管网末梢水	宁强县四水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	0.57	1.14	0.05	——	——

采样人：朱明

检验人：隋萌

采样日期：2026 年 8 月 18 日

检验日期：2026 年 8 月 20 日

检验单位（盖章）：宁强县疾病预防控制中心

