宁强县疾病预防控制中心
市政供水水质监测检验结果报告单

采样地点	检验编号	水样类型	供水单位	检测结果							
				项目	菌落总数	总大肠菌群	浑浊度	高锰酸盐指数	游离余氯	二氧化氯	亚氯酸盐
				单位	CFU/mL	MPN/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
宁强县南街小学	167	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	0.67	0.99	0.15	——	——
宁强县特教学校	168	管网末梢水	宁强县一水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	0.89	1.15	0.20	——	——
宁强县天津中学	169	管网末梢水	宁强县二道河水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	＜0.50	0.95	0.30	——	——
高寨子卫生院	170	管网末梢水	宁强县四水厂	标准值	≤100	不得检出	≤1	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.7
				检测值	0	未检出	＜0.50	0.87	0.30	——	——

采样人：朱明　　检验人：高岚、杜沛静

采样日期：2026 年 10 月 20 日　　检验日期：2026 年 10 月 20 日

检验单位（盖章）：宁强县疾病预防控制中心